INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

instrukcja stanowiskowa (art. 237¹ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Instrukcja nr		**Wersja / zmiana nr**	
Data opracowania		**Obowiązuje od**	

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Maszyna *agregat prądotwórczy: producent, typ, moc, napęd, układ sieci*		**Nr fabryczny lub ewidencyjny**	
Stanowisko *kto obsługuje maszynę*		**Gdzie dostępna instrukcja** *np. przy maszynie, w kontenerze brygady*	
Opracował *imię, nazwisko, funkcja*		**Data i podpis**	
Zatwierdził *pracodawca lub osoba upoważniona*		**Data i podpis**	

☐ instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐ karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐ porażenie prądem przy uszkodzonych przewodach albo niewłaściwym podłączeniu
☐ zatrucie spalinami w pomieszczeniach i wykopach
☐ pożar przy tankowaniu i rozlaniu paliwa
☐ hałas
☐ oparzenie o tłumik i gorące elementy

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐ szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐ aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐ zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐ obuwie ochronne
☐ ochronniki słuchu
☐ rękawice ochronne przy tankowaniu

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- ☐ ustaw agregat na stabilnym podłożu, na zewnątrz, z dala od wlotów powietrza, okien i wykopów
- ☐ sprawdź przewody i wtyki: bez uszkodzeń izolacji, przewody zabezpieczone przed uszkodzeniem (§ 57 rozp., Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
- ☐ sprawdź poziom paliwa i oleju przy wyłączonym i zimnym silniku
- ☐ sprawdź, czy agregat po przemieszczeniu albo przestoju ponad miesiąc przeszedł kontrolę (§ 58)
- ☐ gaśnica w zasięgu

5. Zasady bezpiecznej pracy

- ☐ podłączenia, zmiany w instalacji i naprawy wykonuje tylko osoba z uprawnieniami (§ 54)
- ☐ włączaj odbiorniki stopniowo, nie przekraczaj mocy znamionowej
- ☐ rozdzielnica zamknięta przed osobami nieupoważnionymi, nie dalej niż 50 m od odbiorników (§ 56)
- ☐ nie dotykaj agregatu i przewodów mokrymi rękami, chroń agregat przed deszczem według instrukcji producenta

6. Czynności po zakończeniu pracy

- ☐ wyłącz odbiorniki, potem agregat
- ☐ tankuj dopiero po ostygnięciu silnika
- ☐ zabezpiecz agregat przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione i zgłoś usterki

7. Zakazy

- ☐ praca agregatu w pomieszczeniu lub wykopie
- ☐ tankowanie przy pracującym albo gorącym silniku
- ☐ samodzielne przerabianie połączeń i podłączanie do instalacji budynku
- ☐ używanie uszkodzonych przewodów

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

Sytuacja	Co robi pracownik
Porażenie prądem	
Objawy zatrucia spalinami	
Pożar agregatu lub paliwa	

Numer alarmowy		**Przełożony** *imię, nazwisko, telefon*	
Osoba udzielająca pierwszej pomocy *imię, nazwisko, telefon*		**Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania** *gdzie są*	

9. Zmiany instrukcji

Data	Zakres zmiany i przyczyna	Kto zmienił	Podpis

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wersja instrukcji	Data	Podpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237^4 § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237^4 § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.