INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA PLACU BUDOWY

sposoby postępowania na wypadek pożaru i zasady ochrony przeciwpożarowej terenu budowy (art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, § 4 rozporządzenia MSWiA, § 42 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

Budowa *nazwa*		**Adres i wjazd dla straży** *ulica, nr bramy, punkt orientacyjny*	

1. W razie pożaru

Kolejność działań
1. Zaalarmuj osoby w strefie zagrożenia okrzykiem „POŻAR” i wezwij straż pożarną (112 albo 998).
2. Podaj adres budowy, wjazd, co się pali, czy są ludzie w zagrożeniu i butle z gazem.
3. Gaś pożar w zarodku gaśnicą, jeśli nie narażasz siebie ani innych.
4. Wyłącz zasilanie rozdzielnicy budowy, zamknij zawory butli, odsuń materiały palne.
5. Przejdź drogą ewakuacyjną do punktu zbiórki i zgłoś się kierownikowi budowy.
6. Wskaż straży miejsce pożaru, butle, paliwo i materiały palne; nie wracaj do strefy.

2. Telefony alarmowe

Kogo powiadomić	Telefon	Uwagi
Numer alarmowy		
Państwowa Straż Pożarna		
Pogotowie ratunkowe		
Kierownik budowy:		
Osoba wyznaczona do gaszenia pożarów:		
Pogotowie energetyczne / gazowe		

3. Gdzie jest

Gaśnice *miejsca, numery z karty przeglądu*		**Wyłącznik prądu budowy** *rozdzielnica główna*	
Butle z gazem, zawory *miejsce*		**Punkt zbiórki do ewakuacji** *miejsce*	
Apteczka *miejsce*		**Hydrant / źródło wody** *miejsce*	

4. Osoby wyznaczone do zwalczania pożarów i ewakuacji (art. 209[1] § 1 pkt 2 lit. b i art. 207[1] § 2 KP)

Imię i nazwisko	Firma	Miejsce pracy	Telefon

Instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych umieszcza się w widocznych miejscach (§ 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MSWiA): w biurze budowy, w kontenerze socjalnym, przy wejściu na teren i na placu składowym.

5. Organizacja ochrony przeciwpożarowej budowy

Władający terenem budowy *wykonawca, umowa (art. 4 ust. 1a ustawy)*		**Odpowiada za instrukcję** *imię, nazwisko, funkcja*	
Roboty w czynnym obiekcie *tak / nie; uzgodniono z instrukcją obiektu (§ 6)*		**System sygnalizacji pożarowej** *tak / nie (§ 42 ust. 1)*	

6. Gaśnice i sprzęt (§ 42 rozp. o BHP przy robotach budowlanych, § 32–33 rozp. MSWiA)

Miejsce	Nr gaśnic / sprzęt	Typ	Uwagi
Biuro i kontenery zaplecza			
Plac składowy materiałów			
Rozdzielnica główna			
Każda kondygnacja w budowie			
Magazyn butli i paliwa			
Stanowiska robót z ogniem			

7. Drogi pożarowe i ewakuacyjne

- ☐ droga pożarowa i wjazd dla straży wolne od materiałów i pojazdów (§ 5)
- ☐ drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane, oświetlenie awaryjne tam, gdzie jest wymagane (§ 41 rozp. BHP, § 4 ust. 2 pkt 4)
- ☐ miejsca gaśnic, butli i materiałów niebezpiecznych pożarowo oznakowane (§ 4 ust. 2 pkt 4)
- ☐ punkt zbiórki oznakowany i znany ekipom

8. Składowiska, butle, materiały palne

- ☐ pas ochronny co najmniej 2 m, niepalny lub gruntowy oczyszczony, wokół placów składowych i obiektów tymczasowych o konstrukcji palnej (§ 4 ust. 3)
- ☐ materiały palne co najmniej 4 m od granicy działki sąsiedniej (§ 4 ust. 1 pkt 6)
- ☐ materiały palne co najmniej 0,5 m od czynnych rozdzielnic (§ 4 ust. 1 pkt 8 lit. b)
- ☐ w strefie tymczasowego obiektu lub terenu najwyżej 2 butle z gazem płynnym po 11 kg; butle turystyczne do 5 kg łącznie do 22 kg (§ 10 ust. 2)
- ☐ butle pionowo, zabezpieczone przed upadkiem, zawory z kołpakami (§ 13 ust. 4 i 6)
- ☐ na stanowisku nie więcej materiału niebezpiecznego pożarowo niż dobowe zapotrzebowanie (§ 7 ust. 1 pkt 2)
- ☐ paliwo do maszyn: miejsce i pojemniki .....

9. Zakazy na terenie budowy (§ 4 ust. 1 rozporządzenia MSWiA)

Zabronione jest
otwarty ogień i palenie tytoniu w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo (pkt 1 lit. b)
używanie niesprawnych instalacji, urządzeń i narzędzi albo niezgodnie z przeznaczeniem (pkt 2)
rozgrzewanie smoły otwartym ogniem bliżej niż 5 m od obiektu i składowiska materiałów palnych, poza dachem niepalnym w budowanym obiekcie i podgrzewaczami do tego celu (pkt 4)
rozpalanie ognia i wysypywanie gorącego popiołu w miejscu umożliwiającym zapalenie materiałów palnych (pkt 5)
elektryczne urządzenia ogrzewcze ustawione na podłożu palnym, poza warunkami producenta (pkt 7)
zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie (pkt 14)
ograniczanie dostępu do gaśnic, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych, kurków gazu (pkt 18)

10. Roboty z ogniem otwartym, spawanie i cięcie

Przed rozpoczęciem takich robót ocenia się zagrożenie pożarowe w miejscu ich wykonania, ustala środki zapobiegawcze, wskazuje osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejsca, przebieg i zabezpieczenie po zakończeniu oraz zaznajamia wykonawców z zagrożeniami; po zakończeniu kontroluje się miejsce prac i rejony przyległe (§ 36 rozporządzenia MSWiA). Ustalenia dla każdej takiej pracy zapisuje się w osobnym dokumencie nr .....

11. Zasady dla ekip

- ☐ każda firma wyznacza osoby do zwalczania pożarów i ewakuacji i podaje je kierownikowi budowy (art. 209¹ § 1 pkt 2 KP)
- ☐ nowa ekipa zapoznaje się z instrukcją przed rozpoczęciem pracy (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej)
- ☐ pożar, zadymienie, wyciek gazu lub paliwa i uszkodzoną gaśnicę zgłasza się kierownikowi budowy
- ☐ po pracy: wyłączone nagrzewnice i elektronarzędzia, zamknięte butle, uprzątnięte materiały palne
- ☐ użytą gaśnicę zgłasza się do wymiany i wpisuje do karty przeglądu gaśnic

12. Aktualizacje instrukcji

Data	Zmiana: zaplecze, drogi, składowiska, ekipy	Podpis

13. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej)

Lp.	Imię i nazwisko	Firma	Data	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Opracował (data, podpis)

Zatwierdził: kierownik budowy (data, podpis)

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany m.in. wyposażyć je w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zapewnić osobom przebywającym bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować teren do prowadzenia akcji ratowniczej, zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru (art. 4 ust. 1 pkt 2, 4–7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej); obowiązki te przejmuje zarządca lub użytkownik na podstawie umowy, a w braku umowy faktycznie władający terenem (art. 4 ust. 1a). Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych).