KARTA PRZEGLĄDÓW ELEKTRONARZĘDZI I PRZEDŁUŻACZY

kontrola zgodnie z instrukcją producenta, wyniki odnotowuje i przechowuje kierownik robót lub mistrz budowlany (§ 105 i § 5 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

1. Budowa i osoby

Budowa *nazwa, adres*		**Pracodawca / brygada** *firma, adres*	
Przechowujący wyniki (§ 105) *kierownik robót albo mistrz budowlany*		**Osoba wykonująca pomiary** *imię, nazwisko, nr świadectwa kwalifikacyjnego (§ 54)*	
Karta prowadzona od		**Rozdzielnice budowy** *protokół kontroli instalacji nr*	

2. Lista kontrolna oględzin (uzupełnij według instrukcji producenta)

Element	OK	Usterka	Uwagi
Narzędzie: obudowa bez pęknięć, osłony i rękojeść dodatkowa na miejscu			
Narzędzie: przewód i wtyczka bez przecięć i nadpaleń, odgiętka cała			
Narzędzie: wyłącznik działa i wraca do pozycji wyłączonej			
Narzędzie: uchwyt, tarcza lub wiertło właściwe i zamocowane			
Narzędzie: tabliczka znamionowa czytelna, numer ewidencyjny widoczny			
Przedłużacz: izolacja przewodu cała, bez zgnieceń i prowizorycznych łączeń			
Przedłużacz: gniazda i wtyk bez pęknięć i nadpaleń, bęben bez uszkodzeń			

Przewody łączące instalację z urządzeniami zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi (§ 57 ust. 2). Działanie wyłączników różnicowoprądowych w instalacji sprawdza się przed każdym przystąpieniem do pracy (§ 59 ust. 1); rozdzielnice kontroluje się według § 58 na osobnym protokole.

3. Wykaz narzędzi i przedłużaczy

Nr ewid.	Rodzaj, producent, typ	Nr fabryczny	Klasa ochr.	Kontrola co (wg producenta)	Użytkownik

4. Kontrole (§ 105; rodzaj: W, O, S)

Data	Nr ewid.	Rodzaj	Oględziny: wynik, usterki	Pomiary: wynik	Decyzja	Sprawdzający	Podpis

Rodzaj: W przy przyjęciu na budowę, O okresowa według instrukcji producenta, S specjalna po naprawie, modyfikacji, upadku, zalaniu, długim postoju lub wypadku (§ 27 rozp. o minimalnych wymaganiach przy użytkowaniu maszyn). Pomiary wpisuje osoba z uprawnieniami (§ 54). Decyzja: dopuszczone, do naprawy, wycofane.

5. Narzędzia wycofane z użytkowania (§ 58 ust. 3 ogólnych przepisów BHP)

Data	Nr ewid.	Usterka	Oznakowanie / zabezpieczenie	Naprawa / złomowanie	Podpis

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta; wyniki kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez kierownika robót lub mistrza budowlanego (§ 105 i § 5 rozp. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych). Uszkodzone narzędzie unieruchamia się i odłącza dopływ energii (§ 67); używanie narzędzi uszkodzonych i ich samowolne przeróbki są zabronione (§ 102). Wyniki kontroli maszyn, w tym narzędzi, rejestruje się i przechowuje przez 5 lat; poza zakładem w miejscu użytkowania powinien być dokument ostatniej kontroli (§ 1 pkt 1 i § 28 rozp. z 30 października 2002 r., Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).