KARTA PRZEGLĄDU GAŚNIC

wykaz gaśnic, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku (§ 3 ust. 2–3 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej, t.j. Dz.U. 2023 poz. 822)

Budowa *nazwa, adres*		**Władający terenem** *wykonawca (art. 4 ust. 1a ustawy o ochronie ppoż.)*	
Kartę prowadzi *imię, nazwisko, telefon*		**Firma wykonująca przeglądy** *nazwa, telefon*	

1. Wykaz gaśnic

Nr	Typ i środek gaśniczy	Masa kg	Grupy pożarów	Producent, rok	Miejsce ustawienia	Ostatni przegląd	Następny

Grupy pożarów: A materiały stałe, B ciecze i topiące się ciała stałe, C gazy, D metale, F tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych (§ 32 ust. 2). Odległość z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna przekraczać 30 m, a dostęp do gaśnicy ma szerokość co najmniej 1 m (§ 33 ust. 2).

2. Oględziny na budowie (§ 42 ust. 2 rozporządzenia o BHP przy robotach budowlanych)

Element	OK	Usterka	Uwagi
Gaśnica na miejscu z wykazu, widoczna, miejsce oznakowane (§ 4 ust. 2 pkt 4 lit. b)			
Dostęp nieograniczony, co najmniej 1 m (§ 4 ust. 1 pkt 18 lit. a, § 33 ust. 2)			
Plomba i zawleczka na miejscu, brak śladów użycia			
Wskaźnik ciśnienia w polu pracy (gaśnice z manometrem)			
Obudowa, wąż i dysza bez uszkodzeń i korozji			
Etykieta czytelna, termin przeglądu nieprzekroczony			
Gaśnica chroniona przed uszkodzeniem i źródłami ciepła (§ 33 ust. 1 pkt 2)			

3. Przeglądy, konserwacja i oględziny

Data	Nr gaśnicy	Rodzaj P, K, O	Wykonawca, nr protokołu	Wynik, usterki	Następny termin	Podpis

Rodzaj: P przegląd techniczny, K czynności konserwacyjne (według Polskich Norm, dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji producenta, § 3 ust. 2), O oględziny na budowie. Przeglądy i konserwacja w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku (§ 3 ust. 3).

4. Gaśnice wycofane, uzupełnione lub przeniesione

Data	Nr gaśnicy	Powód: użyta, uszkodzona, bez przeglądu, przeniesiona	Gaśnica zastępcza / nowe miejsce	Podpis

Prowadzący kartę (data, podpis)

Kierownik budowy (data, podpis)

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi producentów, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku (§ 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA). Sprzęt do gaszenia pożaru na terenie budowy regularnie sprawdza się, konserwuje i uzupełnia; ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z przepisami przeciwpożarowymi (§ 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych). Właściciel lub władający terenem zapewnia przeglądy, konserwacje i naprawy gaśnic (art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej).