KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO: BETONIARZ

dokumentacja oceny ryzyka (art. 226 Kodeksu pracy, § 39a rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Karta nr		**Data oceny**	
Data następnego przeglądu oceny		**Wersja / zmiana nr**	

1. Pracodawca i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Stanowisko *betoniarz*		**Budowa lub miejsce pracy**	
Zadania *betonowanie z pompy i pojemnika, zagęszczanie wibratorem, pielęgnacja betonu, dodawanie domieszek*			
Maszyny, narzędzia, materiały			
Liczba pracowników na stanowisku		**Osoby wymagające szczególnej ochrony** *tak / nie, kto*	
Metoda oceny *np. skala trzystopniowa: ryzyko małe, średnie, duże*		**Zespół oceniający** *imiona, nazwiska, funkcje*	

2. Zagrożenia i ocena ryzyka

Zagrożenie i jego źródło	Możliwe skutki	Stosowane środki ochrony	Ryzyko (M / Ś / D)	Działania dodatkowe
Uderzenie przewodem pompy, rozerwanie lub zatkanie przewodu pod ciśnieniem				
Mieszanka betonowa i domieszki: podrażnienie i oparzenie skóry i oczu				
Drgania i hałas wibratora				
Przeciążenie i zawalenie deskowania				
Upadek z wysokości z krawędzi stropu				
Pojazd przy punkcie zsypu: potrącenie, stoczenie się				
Dźwiganie i wymuszona pozycja				
Warunki atmosferyczne				

Lista zagrożeń jest przykładem dla tego zawodu. Usuń pozycje, które na Twojej budowie nie występują, dopisz brakujące i dla każdej oceń ryzyko po uwzględnieniu stosowanych środków.

3. Środki ochrony zbiorowej

- ☐ sygnalizacja między stanowiskiem odbioru a operatorem pompy
- ☐ przewody bez przejść po nich, redukcja ciśnienia przed rozłączeniem
- ☐ balustrady przy krawędziach stropu
- ☐ odbojnice przy punkcie zsypu
- ☐ równomierne opróżnianie pojemnika

4. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza

- ☐ hełm ochronny
- ☐ obuwie ochronne, przy mieszance kalosze
- ☐ rękawice odporne na cement
- ☐ okulary albo osłona twarzy
- ☐ ochronniki słuchu przy wibratorze

5. Wymagania wobec pracownika

- ☐ szkolenie wstępne i okresowe BHP
- ☐ aktualne orzeczenie lekarskie
- ☐ instruktaż z instrukcji BHP betonowania pompą

6. Przepisy szczególne dla stanowiska

- ☐ sygnalizacja z operatorem pompy (§ 100 rozp. o BHP przy robotach budowlanych)
- ☐ zakaz chodzenia po przewodach, redukcja ciśnienia przed rozbieraniem, zakaz przepychania od wylotu (§ 101)
- ☐ domieszki w wydzielonych naczyniach, ze środkami ochrony (§ 207)
- ☐ zakaz wylewania mieszanki z wysokości ponad 1 m (§ 208 ust. 3)
- ☐ odbojnice przy punkcie zsypu (§ 209)

7. Plan działań korygujących

Lp.	Działanie	Odpowiedzialny	Termin	Wykonano (data)
1.				
2.				
3.				
4.				

8. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z oceną ryzyka zawodowego dla mojego stanowiska i z zasadami ochrony przed zagrożeniami.

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Wersja karty	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Ocenę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja)

Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy, Dz.U. 2026 poz. 1245). Podczas oceny uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac (§ 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP), a dokument potwierdzający ocenę zawiera w szczególności elementy z § 39a ust. 3.