KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO: ELEKTRYK NA BUDOWIE

dokumentacja oceny ryzyka (art. 226 Kodeksu pracy, § 39a rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Karta nr		**Data oceny**	
Data następnego przeglądu oceny		**Wersja / zmiana nr**	

1. Pracodawca i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Stanowisko *elektryk na budowie*		**Budowa lub miejsce pracy**	
Zadania *instalacja tymczasowa budowy, przewody i osprzęt w budynku, rozdzielnice, pomiary*			
Maszyny, narzędzia, materiały			
Liczba pracowników na stanowisku		**Osoby wymagające szczególnej ochrony** *tak / nie, kto*	
Metoda oceny *np. skala trzystopniowa: ryzyko małe, średnie, duże*		**Zespół oceniający** *imiona, nazwiska, funkcje*	

2. Zagrożenia i ocena ryzyka

Zagrożenie i jego źródło	Możliwe skutki	Stosowane środki ochrony	Ryzyko (M / Ś / D)	Działania dodatkowe
Porażenie prądem przy pracy pod napięciem lub w jego pobliżu				
Łuk elektryczny: oparzenia, uraz oczu				
Upadek z drabiny lub rusztowania				
Pożar od instalacji				
Pył przy bruzdowaniu i wierceniu				
Hałas i drgania narzędzi				
Wymuszona pozycja ciała				
Skaleczenia				

Lista zagrożeń jest przykładem dla tego zawodu. Usuń pozycje, które na Twojej budowie nie występują, dopisz brakujące i dla każdej oceń ryzyko po uwzględnieniu stosowanych środków.

3. Środki ochrony zbiorowej

- ☐ wyłączenie i zabezpieczenie obwodu przed pracą
- ☐ rozdzielnice zamknięte przed nieupoważnionymi
- ☐ wyłączniki różnicowoprądowe sprawdzane przed pracą
- ☐ odciąg pyłu przy bruzdowaniu

4. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza

- ☐ sprzęt izolacyjny według rodzaju prac
- ☐ okulary ochronne
- ☐ obuwie ochronne
- ☐ rękawice ochronne
- ☐ ochronniki słuchu przy narzędziach udarowych

5. Wymagania wobec pracownika

- ☐ świadectwo kwalifikacyjne E, a przy nadzorze D, w zakresie prac
- ☐ szkolenie wstępne i okresowe BHP
- ☐ aktualne orzeczenie lekarskie

6. Przepisy szczególne dla stanowiska

- ☐ podłączanie, sprawdzanie, konserwacja i naprawa instalacji tylko przez osoby z uprawnieniami (§ 54 rozp. o BHP przy robotach budowlanych)
- ☐ kontrola urządzeń stacjonarnych co miesiąc, izolacji dwa razy w roku (§ 58)
- ☐ test wyłącznika różnicowoprądowego przed pracą (§ 59 ust. 1)

7. Plan działań korygujących

Lp.	Działanie	Odpowiedzialny	Termin	Wykonano (data)
1.				
2.				
3.				
4.				

8. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z oceną ryzyka zawodowego dla mojego stanowiska i z zasadami ochrony przed zagrożeniami.

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Wersja karty	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Ocenę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja)

Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy, Dz.U. 2026 poz. 1245). Podczas oceny uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac (§ 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP), a dokument potwierdzający ocenę zawiera w szczególności elementy z § 39a ust. 3.