KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO: INSTALATOR SANITARNY

dokumentacja oceny ryzyka (art. 226 Kodeksu pracy, § 39a rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Karta nr		**Data oceny**	
Data następnego przeglądu oceny		**Wersja / zmiana nr**	

1. Pracodawca i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Stanowisko *instalator sanitarny*		**Budowa lub miejsce pracy**	
Zadania *instalacje wodne, kanalizacyjne, grzewcze i gazowe; przyłącza w wykopach; lutowanie i zgrzewanie*			
Maszyny, narzędzia, materiały			
Liczba pracowników na stanowisku		**Osoby wymagające szczególnej ochrony** *tak / nie, kto*	
Metoda oceny *np. skala trzystopniowa: ryzyko małe, średnie, duże*		**Zespół oceniający** *imiona, nazwiska, funkcje*	

2. Zagrożenia i ocena ryzyka

Zagrożenie i jego źródło	Możliwe skutki	Stosowane środki ochrony	Ryzyko (M / Ś / D)	Działania dodatkowe
Osunięcie ściany wykopu przy przyłączach				
Praca w studniach i kanałach: brak tlenu, gazy				
Oparzenia przy lutowaniu i zgrzewaniu				
Pożar przy pracy palnikiem				
Porażenie przy elektronarzędziach				
Pył przy bruzdowaniu				
Wymuszona pozycja ciała				

Lista zagrożeń jest przykładem dla tego zawodu. Usuń pozycje, które na Twojej budowie nie występują, dopisz brakujące i dla każdej oceń ryzyko po uwzględnieniu stosowanych środków.

3. Środki ochrony zbiorowej

- ☐ zabezpieczenie ścian wykopu, zejścia co najwyżej co 20 m
- ☐ wentylacja i asekuracja przy pracy w studniach
- ☐ usunięcie materiałów palnych przy palniku, gaśnica

4. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza

- ☐ hełm ochronny
- ☐ rękawice ochronne i do prac gorących
- ☐ okulary ochronne
- ☐ obuwie ochronne
- ☐ szelki z liną ratunkową przy wejściu do studni

5. Wymagania wobec pracownika

- ☐ szkolenie wstępne i okresowe BHP
- ☐ aktualne orzeczenie lekarskie
- ☐ świadectwo kwalifikacyjne G przy instalacjach gazowych, jeśli dotyczy

6. Przepisy szczególne dla stanowiska

- ☐ wykop bez umocnień tylko do 1 m w gruntach zwartych, zejścia przy głębokości ponad 1 m (§ 147 i § 151 rozp. o BHP przy robotach budowlanych)
- ☐ wentylacja, droga ewakuacji i zabezpieczenia elektryczne w studniach i kanałach (§ 164)
- ☐ butle i przewody do spawania i lutowania gazowego według § 224–228

7. Plan działań korygujących

Lp.	Działanie	Odpowiedzialny	Termin	Wykonano (data)
1.				
2.				
3.				
4.				

8. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z oceną ryzyka zawodowego dla mojego stanowiska i z zasadami ochrony przed zagrożeniami.

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Wersja karty	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Ocenę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja)

Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy, Dz.U. 2026 poz. 1245). Podczas oceny uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac (§ 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP), a dokument potwierdzający ocenę zawiera w szczególności elementy z § 39a ust. 3.