KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO: MURARZ

dokumentacja oceny ryzyka (art. 226 Kodeksu pracy, § 39a rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Karta nr		**Data oceny**	
Data następnego przeglądu oceny		**Wersja / zmiana nr**	

1. Pracodawca i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Stanowisko *murarz*		**Budowa lub miejsce pracy**	
Zadania *murowanie ścian, nadproży i kominów, przygotowanie zaprawy, praca z rusztowania*			
Maszyny, narzędzia, materiały			
Liczba pracowników na stanowisku		**Osoby wymagające szczególnej ochrony** *tak / nie, kto*	
Metoda oceny *np. skala trzystopniowa: ryzyko małe, średnie, duże*		**Zespół oceniający** *imiona, nazwiska, funkcje*	

2. Zagrożenia i ocena ryzyka

Zagrożenie i jego źródło	Możliwe skutki	Stosowane środki ochrony	Ryzyko (M / Ś / D)	Działania dodatkowe
Upadek z wysokości: rusztowanie, krawędź stropu, otwory				
Spadające przedmioty: cegły, bloczki, narzędzia z pomostu				
Dźwiganie bloczków i worków: przeciążenie kręgosłupa				
Zaprawa i cement: podrażnienie i oparzenie skóry i oczu				
Pył przy cięciu bloczków i cegieł				
Hałas i drgania: piła do bloczków, mieszarka				
Praca w wykopie przy fundamentach: osunięcie ściany				
Warunki atmosferyczne: zimno, upał, wiatr				

Lista zagrożeń jest przykładem dla tego zawodu. Usuń pozycje, które na Twojej budowie nie występują, dopisz brakujące i dla każdej oceń ryzyko po uwzględnieniu stosowanych środków.

3. Środki ochrony zbiorowej

- ☐ balustrady z poręczą 1,1 m i deską 0,15 m na rusztowaniach i krawędziach
- ☐ pomost rusztowania co najmniej 0,5 m poniżej krawędzi muru
- ☐ mechaniczny transport materiałów na pomosty
- ☐ zabezpieczenie ścian wykopu przed murowaniem w wykopie
- ☐ odpylanie lub cięcie na mokro

4. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza

- ☐ hełm ochronny
- ☐ obuwie ochronne
- ☐ rękawice odporne na cement
- ☐ okulary przy cięciu i pracy nad głową
- ☐ ochronniki słuchu przy pile

5. Wymagania wobec pracownika

- ☐ szkolenie wstępne i okresowe BHP
- ☐ aktualne orzeczenie lekarskie, w tym do pracy na wysokości, jeśli dotyczy
- ☐ instruktaż z instrukcji BHP robót murarskich

6. Przepisy szczególne dla stanowiska

- ☐ roboty powyżej 1 m z pomostów rusztowań; z drabin przystawnych zabronione (§ 188 i § 189 rozp. o BHP przy robotach budowlanych)
- ☐ w wykopie tylko po zabezpieczeniu ścian, stanowisko co najmniej 0,7 m (§ 191)
- ☐ zakaz chodzenia po świeżych murach (§ 190)

7. Plan działań korygujących

Lp.	Działanie	Odpowiedzialny	Termin	Wykonano (data)
1.				
2.				
3.				
4.				

8. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z oceną ryzyka zawodowego dla mojego stanowiska i z zasadami ochrony przed zagrożeniami.

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Wersja karty	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Ocenę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja)

Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy, Dz.U. 2026 poz. 1245). Podczas oceny uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac (§ 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP), a dokument potwierdzający ocenę zawiera w szczególności elementy z § 39a ust. 3.