PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

oględziny i pomiary instalacji w budynku przed przekazaniem do użytkowania

Protokół nr		**Miejscowość i data odbioru**	

1. Strony i obiekt

Inwestor *imię i nazwisko albo nazwa, adres*			
Wykonawca *nazwa, adres, NIP*			
Adres i rodzaj obiektu *dom jednorodzinny, budynek wielorodzinny, usługowy, hala*		**Projekt albo schemat** *numer, autor*	

2. Opis instalacji

Układ sieci *TN-C-S, TN-S, TT*		**Moc przyłączeniowa** *kW*	
Złącze i licznik *miejsce*		**Rozdzielnice** *liczba, oznaczenie*	
Liczba obwodów *szt.*		**Ochrona przeciwprzepięciowa** *typ, miejsce*	

3. Oględziny

Element	Tak	Nie	Uwagi
Obwody w rozdzielnicy oznaczone zgodnie ze schematem			
Zabezpieczenia dobrane do przekrojów przewodów			
Ochrona podstawowa: osłony, obudowy, brak dostępnych części czynnych			
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wykonane			
Osprzęt zamocowany, bez uszkodzeń, zgodny z warunkami pomieszczeń			
Przewody prowadzone zgodnie z projektem, zmiany naniesione na schemat			

4. Pomiary obwodów

Obwód	Zabezp.	Ciągłość PE [Ω]	Riso [MΩ]	Zs [Ω]	RCD IΔ [mA] / t [ms]	Wynik

5. Uziemienie i przyrządy

Rezystancja uziemienia *Ω*		**Metoda pomiaru**	
Przyrząd pomiarowy *typ, nr fabryczny*		**Data wzorcowania** *data*	

6. Osoby

Pomiary wykonał *imię, nazwisko, nr świadectwa kwalifikacyjnego E, gr. 1 pkt 2, ważne do*	
Protokół sporządził *imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, specjalność instalacyjna elektryczna (art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a PB)*	

7. Cel odbioru

- ☐ zawiadomienie o zakończeniu budowy albo wniosek o pozwolenie na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a PB)
- ☐ dom jednorodzinny: protokół zostaje w dokumentach budowy, do zawiadomienia nie jest wymagany (art. 57 ust. 1b PB)
- ☐ próby i sprawdzenia przed zgłoszeniem obiektu do odbioru zapewnione przez kierownika budowy (art. 22 pkt 7 PB)
- ☐ dokument dla operatora sieci przy przyłączeniu
- ☐ odbiór robót od wykonawcy według umowy

8. Usterki do usunięcia

Lp.	Opis usterki	Termin usunięcia	Data usunięcia i podpis
1.			
2.			
3.			

9. Wynik odbioru

- ☐ instalacja nadaje się do eksploatacji, odebrano bez zastrzeżeń
- ☐ odebrano z usterkami wymienionymi w pkt 8
- ☐ odbiór wstrzymano z powodu: .....

Następna kontrola instalacji (co najmniej raz na 5 lat, art. 62 ust. 1 pkt 2 PB) *do dnia*	

Inwestor (podpis) Wykonawca (podpis, nr uprawnień)

Protokoły badań i sprawdzeń instalacji do zawiadomienia o zakończeniu budowy: art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a, wyłączenie dla domu jednorodzinnego: art. 57 ust. 1b, próby przed odbiorem: art. 22 pkt 7, kontrola co 5 lat: art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 5, protokół z kontroli: art. 62a Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524). Kwalifikacje: art. 54 ust. 1 i 1aa Prawa energetycznego (t.j. Dz.U. 2026 poz. 43), § 4 ust. 1 i zał. nr 1 gr. 1 pkt 2 rozporządzenia z 1.07.2022 (Dz.U. 2022 poz. 1392). Stan prawny na 20.11.2026.