

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA

odbior rusztowania przed przekazaniem do użytkowania (§ 110 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

Protokół nr		Miejscowość i data odbioru	
Budowa <i>nazwa i adres</i>			
Kierownik budowy <i>imię i nazwisko</i>		Odbierający, jeśli inny niż kierownik budowy <i>uprawniona osoba: imię, nazwisko, funkcja</i>	

1. Rusztowanie

Rodzaj rusztowania <i>np. elewacyjne systemowe, modułowe, przejezdne</i>		Producent i system	
Podstawa montażu (§ 108) <i>dokumentacja producenta albo projekt indywidualny: numer, data</i>			
Lokalizacja <i>obiekt, elewacja, osie, kondygnacje</i>		Wymiary <i>długość, wysokość, liczba poziomów pomostów</i>	

2. Dane wymagane przez § 110 ust. 3

1) Użytkownik rusztowania <i>firma i osoba odpowiedzialna</i>			
2) Przeznaczenie rusztowania <i>np. roboty murowe, elewacyjne, ochronne</i>			
3) Wykonawca montażu <i>imię i nazwisko albo nazwa</i>		Numer telefonu wykonawcy montażu	
4) Dopuszczalne obciążenie pomostów <i>wg dokumentacji producenta lub projektu</i>		Dopuszczalne obciążenie konstrukcji rusztowania	
5) Data przekazania rusztowania do użytkowania		6) Oporność uziomu <i>wynik pomiaru, numer i data protokołu pomiaru</i>	
7) Terminy kolejnych przeglądów <i>co najmniej raz w miesiącu oraz po zdarzeniach z § 127 ust. 1</i>			

3. Monterzy rusztowania (§ 109)

Lp.	Imię i nazwisko montera	Uprawnienia: rodzaj i numer dokumentu (np. wpis w książce operatora: montaż i demontaż rusztowań metalowych)	Uwagi
1.			
2.			
3.			
4.			

4. Ogłędziny przed odbiorem

Lista pomocnicza. Zakres sprawdzenia wynika z instrukcji producenta albo projektu indywidualnego.

- ☐ rusztowanie zmontowane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym (§ 108)
- ☐ podłoże ustabilizowane i wyprofilowane, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych (§ 114)
- ☐ liczba i rozmieszczenie zakotwień zgodne z projektem lub dokumentacją producenta (§ 115 ust. 1)
- ☐ pomosty kompletne; balustrada: poręcz ochronna na wysokości 1,1 m (w rusztowaniach systemowych dopuszczalnie 1 m), deska krawężnikowa 0,15 m, wypełniona przestrzeń między nimi (§ 15 ust. 2-3, § 112 pkt 5)
- ☐ przy odsunięciu rusztowania od ściany ponad 0,2 m balustrada także od strony ściany (§ 115 ust. 4)
- ☐ piony komunikacyjne; w rusztowaniach stojakowych stanowisko najwyżej 20 m od pionu, piony najwyżej 40 m od siebie (§ 113)
- ☐ rusztowanie metalowe uziemione i z instalacją piorunochronną (§ 117)
- ☐ przy drogach, ulicach i przejściach: daszki ochronne i osłona z siatek ochronnych (§ 119)

- ☐ tablica z wykonawcą montażu (imię i nazwisko albo nazwa, telefon) i dopuszczalnymi obciążeniami (§ 111 ust. 1)

5. Wynik odbioru

- ☐ rusztowanie odebrane i przekazane do użytkowania
☐ rusztowanie odebrane z zastrzeżeniami opisanymi poniżej (z terminem usunięcia)
☐ odmowa odbioru: rusztowania nie wolno używać do czasu usunięcia usterek i ponownego odbioru

Uwagi, usterki i terminy ich usunięcia

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę (§ 110 ust. 1). Odbiór potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego (§ 110 ust. 2).

.....		
Odbierający: kierownik budowy lub uprawniona osoba	Wykonawca montażu	Użytkownik rusztowania

Rejestr przeglądów rusztowania (§ 127)

Rusztowanie sprawdza kierownik budowy lub uprawniona osoba każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu (§ 127 ust. 1). Zakres sprawdzenia określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny (§ 127 ust. 2).

Lp.	Data	Powód: okresowy, wiatr, opady, przerwa ponad 10 dni, inny	Wynik i usterki	Sprawdził (podpis)	Następny przegląd
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Treść tablicy na rusztowaniu (§ 111 ust. 1)

Wykonawca montażu <i>imię i nazwisko albo nazwa</i>		Numer telefonu	
Dopuszczalne obciążenie pomostów		Dopuszczalne obciążenie konstrukcji	