PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA STANOWISKA PRACY O NIESTAŁYM CHARAKTERZE

stabilność, zamocowania, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów (§ 52 ust. 2 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

1. Stanowisko

Budowa *nazwa, adres*		**Firma / brygada**	
Rodzaj stanowiska *pomost, kozły, stanowisko na deskowaniu, przy krawędzi stropu*		**Miejsce** *kondygnacja, oś, elewacja*	
Wysokość pracy *nad podłogą lub ziemią*		**Na zewnątrz budynku** *tak / nie*	
Wykonał stanowisko *imię i nazwisko, data*		**Dopuszczalne obciążenie pomostu** *osoby, materiał*	

Rusztowania i ruchome podesty robocze sprawdza się według § 127 (po silnym wietrze, opadach, przerwie ponad 10 dni, co najmniej raz w miesiącu) na osobnej karcie przeglądów rusztowania.

2. Lista kontrolna (§ 52 ust. 2)

Element	OK	Usterka	Uwagi
STABILNOŚĆ: podłoże nośne i równe, podpory i kozły bez przechyłów			
STABILNOŚĆ: pomost bez ugięć, dostosowany do obciążenia (§ 135)			
STABILNOŚĆ: swoboda ruchu potrzebna do pracy (§ 52 ust. 1)			
ZAMOCOWANIA: łączniki i kotwy kompletne, dokręcone			
ZAMOCOWANIA: pomost szczelny, zabezpieczony przed zmianą położenia (§ 135)			
UPADEK OSÓB: balustrada, poręcz 1,1 m, deska 0,15 m, wypełnienie (§ 15 ust. 2, § 133)			
UPADEK OSÓB: przejścia i dojścia zabezpieczone (§ 133 ust. 2)			
UPADEK OSÓB: otwory w stropie zakryte lub ogrodzone (§ 134); siatki (§ 6 ust. 1)			
UPADEK PRZEDMIOTÓW: deski krawężnikowe, porządek i materiał na pomoście			
UPADEK PRZEDMIOTÓW: strefa pod stanowiskiem wygrodzona lub osłonięta			

3. Sprawdzenia (§ 52 ust. 2)

Data, godz.	Powód (Z, P, W, S, O, I)	Wynik / usterki	Decyzja	Sprawdzający: imię, nazwisko, funkcja	Podpis

Powód: Z zmiana usytuowania stanowiska, P przerwa w pracy dłuższa niż 7 dni, W silny wiatr, S opady śniegu, O oblodzenie (W, S, O dla stanowisk na zewnątrz budynku), I inne (np. uderzenie ładunkiem, przeróbka). Decyzja: dopuszczone, dopuszczone po usunięciu usterki, wyłączone z pracy.

Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku po silnym wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu (§ 52 ust. 2). Bezpośredni nadzór nad BHP na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót oraz mistrz budowlany (§ 5); osoba kierująca pracownikami organizuje stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP (art. 212 pkt 1 KP).